

Fachempfehlung Nr. 4/2002 vom April 2002

## Automatische Ansteuerung von Ausgangstüren

Es wurde die Problematik der Ansteuerung von Ausgangstüren angesprochen. Durch die Überfall- und Einbruchmeldeanlage sollen die Türen verriegelt werden, um die Flucht zu behindern. Bei Auslösen der BMA werden diese Türen entriegelt.

Es wird die Auffassung vertreten, dass die Steuerung der BMA vorrangig sein muss. Der Personenschutz geht vor. Die Täterermittlung ist diesem Schutzziel unterzuordnen.

DFV-Fachausschuss 3/Vorbeugender Brandschutz  
AGBF-Arbeitskreis Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Walter Jonas

Rückfragen bitte an: Rudolf Römer, Telefon (0228) 9529012, E-Mail [roemer@dfv.org](mailto:roemer@dfv.org)

Alle DFV-Fachempfehlungen finden Sie im Internet unter [www.dfv.org/fachthemen](http://www.dfv.org/fachthemen).

**Bundesgeschäftsstelle**

Koblenzer Straße 133  
53177 Bonn

*Telefon*

02 28 · 9 52 90-0

*Telefax*

02 28 · 9 52 90-90

*E-Mail*

dfv.bonn@dfv.org

*Internet*

www.dfv.org

**Präsident**

Hans-Peter Kröger

**Bundesgeschäftsführer**

Herbert Becker

